

项目编码：2016-331121-46-01-017362-000

青田县发展和改革局文件

青发改审〔2017〕81号

关于青田县金三角污水处理厂配套管网工程 初步设计的批复

青田县城市建设发展有限公司：

你单位《关于要求批复青田金三角污水处理厂配套管网工程初步设计的报告》（青城发〔2017〕18号）及县财政项目预算审核中心的青财审概〔2017〕13号概算确认书等相关附件收悉。经研究，原则同意杭州市城乡建设设计院股份有限公司修编完成的《青田县金三角污水处理厂配套管网工程初步设计》。现将主要内容批复如下：

一、项目选址

项目位于青田县瓯南街道、油竹街道、温溪镇和山口镇，污水收集服务范围主要是将瓯南街道、油竹街道、山口镇及温溪镇（高岗、港头、横溪以西）的污水收集统一接入金三角污水处理厂。

二、主要建设内容及规模

项目主要包括总长 27825m 污水主干管和部分支管（管径为

D300~D800、DN500~DN800 不等。重力管管材采用 HDPE 缠绕增强管 B 管、III 级钢筋混凝土承插管和钢管；压力管管材采用 1.0MPa PE100 实壁管和钢管)、泵站 8 座(用地面积 6800.6m², 其中:地上式 2 座、地埋式 6 座)、以及相关配套设施等工程建设。

三、结构和安全设计

下阶段,结合岩土工程勘察报告和实际地质状况,进一步优化相关建(构)筑物的结构及基础设计;安全应按照安全设施“三同时”制度执行。

四、建筑、排水和供配电等设计

下阶段,相关建筑、排水和供配电等设计按照国家现行相关规范标准进一步优化完善。

五、工程总投资及资金来源

核定概算总投资为 13187.42 万元,建设资金由财政拨款解决。接文后,请据此进行施工图设计。

2017 年 6 月 14 日

(此件公开发布)

抄送:县府办,建设局,国土局,环保局,水利局,财政局,统计局,公路局,供电局,瓯南街道办,油竹街道办,温溪镇人民政府,山口镇人民政府,消防大队。

青田县发展和改革局

2017 年 6 月 15 日印发
