

项目编码：2016-331121-46-01-017362-000

青田县发展和改革局文件

青发改审〔2016〕211号

关于青田县金三角污水处理厂配套管网工程 可行性研究报告的批复

青田县城市建设发展有限公司：

你单位《关于要求批复青田县金三角污水处理厂配套管网工程可行性研究报告的函》（青城发〔2016〕22号）和可研报告及相关附件收悉。经研究，原则同意杭州市城建设计研究院有限公司修编完成的《青田金三角污水处理厂配套管网工程可行性研究报告》。现将主要内容批复如下：

一、项目建设的必要性

项目建设是进一步保护瓯江流域水资源、改善城市规划区水环境和生态环境、完善城市基础设施、提升群众生产生活条件、以及促进经济社会可持续发展的需要，因此青田县金三角污水处理厂配套管网工程项目建设是必要的。

二、项目污水收集范围

项目主要将瓯南街道、油竹街道、山口镇及温溪镇（高岗、港口、横溪以西）的污水收集统一接入金三角污水处理厂。

三、主要建设内容及规模

项目主要包括总长约 26.8km 的污水主干管（其中：重力管管径 DN200~D800、压力管管径 DN300~DN700）、9 座泵站新建（用地面积 3680.5m²）、1 座泵站改造、以及相关配套设施等工程建设。

四、项目建设单位及建设期

该项目由青田县城市建设发展有限公司负责建设，计划建设期 49 个月。

五、投资估算与资金筹措

项目估算总投资 14999.39 万元，建设资金由县财政拨款解决。接文后，请据此编制项目初步设计及概算送审。

2016 年 12 月 29 日



（此件公开发布）

抄送：县府办，建设局，国土局，林业局，环保局，水利局，
财政局，统计局，公路局，供电局，瓯南街道办，油
竹街道办，温溪镇人民政府，山口镇人民政府。

青田县发展和改革局

2016 年 12 月 30 日印发
